

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 10/_____

с.а. Кумсугат
Место составления

13.03.2023 г.
Время 19:23

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаркайнского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль № 10 от 06.03.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
БЕРДЫГАЛИЕВ МАДИ НУРХАНОВИЧ - Старший инженер ОЧС Жаркайнского района
САРСЕМБАЕВ СЕЙЛЬБЕК КАИРЖАНОВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркайнского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

780940000012, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кумсугат отдела образования по Жаркайнскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

КГУ "Основная средняя школа села Кумсугат отдела образования по Жаркайнскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Жаркайнский район, Кумсугат, Целинная (УЛИЦА), 33.

5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 10.03.2023 - 13.03.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

КГУ "Основная средняя школа села Кумсугат отдела образования по Жаркайнскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Дежурному персоналу сделать на все ключи кабинетов бирки с указанием кабинета. Основание: п. 10 правил пожарной безопасности,

			утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 12.06.2023
2	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в рабочее состояние имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию в здании котельной. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ; срок устранения: 12.06.2023
3	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Установить надпись с указанием где находится ключ от чердочного помещение находится у дежурного персонала. Основание: п. 28 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55,; срок устранения: 12.06.2023
4	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы эвакуационный выход на двери установить запоры для свободного открывание двери. Основание: п. 34 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ; срок устранения: 12.06.2023
5	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Оснастить эксплуатирующийся светильники плафонами (рассеивателями). Основание: п.п. 2 п. 86 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом

			Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ; срок устранения: 12.06.2023
6	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	УстраниТЬ электрические розетки, которые находятся на горючем основании. Основание: п. 79 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ; срок устранения: 12.06.2023
7	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете казахского языка, психолога, математики соединения, оконцевания и ответвления жил проводов в распределительных коробках выполнить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ; срок устранения: 12.06.2023
8	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Создать инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики для персонала школы Основание: пп. 7 п.70 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ; срок устранения: 12.06.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« ____ » _____ 20 __ г.

