

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 16/ _____**

с.а. Кумсуат
Место составления

26.03.2025 г.
Время 16:34

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 16 от 03.03.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

АХМЕТОВ ЕРНАР БАУЫРЖАНУЛЫ - Исполняющий обязанности начальника Отдела
БЕКТАСОВ ТЛЕК КАЙРАТОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Кумсуат отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Основная средняя школа села Кумсуат отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Жаркаинский район, Кумсуат, Целинная (УЛИЦА), 33.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 12.03.2025 - 26.03.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

По результатам проверки выявлены нарушения.

КГУ "Основная средняя школа села Кумсуат отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Планы эвакуации не соответствуют форме по составлению плана. Основание: п.12, приложение 2 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В помещении столовой эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	загроможден мебелью и другими предметами. Основание: п.п.6 п.24 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В помещении столовой эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу загроможден мебелью и другими предметами. Основание: п.п.6 п.24 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На первом этаже на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, выходы) допускается устройство порогов препятствующих безопасной эвакуации людей. Основание: п.п. 2 п.36 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	На первом этаже в подсобном помещении допускается эксплуатация светильника освещения (приемника электрической энергии) без систем защиты (без плафонов) предусмотренных заводом-изготовителем. Основание: п.п. 2 п. 86 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 75 *Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Не предоставлена техническая документация, в том числе проектная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения. Основание: п. 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Главный специалист ОЧС ТЖР Бектасов Т.К.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Малайшова Наталья Владимировна

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «___» листах

«26» 03 2025 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.